

VDE- und Zertifizierungsinstitut

Zerchengegenehmigung

Anmelde-Nr.
Licence No.
89926

Blatt
Sheet
2

Name und Sitz des Zerchengegenehmigungs-Angebeters sowie registered seat of the mark licence holder

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Jahnstraße 7, 58579 Schalcksmühle

Fabrikationsort/Place of manufacture

-AA- 58579 Schalcksmühle

Statistik/Statistics

Anmeldezeichen/No

Datum/Date

1 Hr. Wasserfuhr/25.04.1995 2923-1410-1022 TI2/gre-nk

14.07.95

VDE-Zeichen

Es ist das umschüßig unter Nummer 1.0 aufgeführte Zeichen zu benutzen.
Die Bedingungen zum Benutzen des Zeichens sind auf Blatt 1 vom 14.07.95 genannt.

Geprüft nach DIN VDE 0606 Teil 1/11.84

Jahresgebühren-Einheiten

Verbindungsdoese

Bezeichnung:	Typ Abox 025	Abox 040	4,0
Nennspannung:	AC 660 V		
Nennquerschnitt:	2,5 mm ²	4 mm ²	
Schutzart:	IP 65		4,0
Anbringungsart:	Ap-Verlegrung		2,0

Weitere Angaben siehe Anlage Nr. 1 und 2

Ausführung(en)

Laerdose

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Abteilung TI

Summe der
Jahresgebühren-
Einheiten 10,0

VDE-Form 1/N 1284

VDE Testing and Certification Institute - Institut VDE d'Essais et de Certification